




- IT
- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
  - la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
  - i conduttori devono essere isolati dalla schermatura
- EN
- connect the shielding to the ground at one point (at the control panel)
  - the shielding must be continuous on the entire cable
  - the conductors must be isolated from the shielding



CONNECTOR on CARD TD571  
CONNETTORE su SCHEDA TD571



da dispositivi su loop  
from other devices on loop



CENTRALI SPEGNIMENTO mod. FD5200  
EXTINGUISHING CONTROL PANELS

